

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №190»
656910 г.Барнаул,
п.Научный Городок,36
т. 8(3852) 22-62-36
E-mail: stepashka-22@mail.ru
27.04.2024 № 45
на №103-4-6-4-28 от 27.04.2024

Начальнику отделения
надзорной деятельности
и профилактической
работы по Ленинскому
району ТОНД и ПР №1
Р.Ю.Юганову

11tond@22.mchs.gov.ru

Уважаемый Руслан Юрьевич!

Во исполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №22230061000205945524 сообщаем следующее.

В МБДОУ «Детский сад №190» исполнены все пункты предписания согласно требованиям пожарной безопасности, а именно:

1. Произведена замена пожарных извещателей.
2. Обеспечено исправное состояние механизма для самозакрывания пожарной двери в помещении прачечной и приспособлений для самозакрывания дверей из групп на лестничные клетки.
3. Устройство (лестница на крышу) на пути эвакуации из группового помещения через наружную лестницу на улицу не препятствует свободной эвакуации людей.
4. В служебном помещении на первом этаже установлена автоматическая пожарная сигнализация.

Приложение: фотоотчет

Заведующий



Н.Г.Разгон

Е.И.Осипова
226-229
27.04.2024