



ВРИО начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю В.А.Шулбакову

Во исполнение Представления от 15.06.2020 №124-2-7-4-7 «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» сообщаем следующее.

Все нарушения согласно Предписания №116/1/1 на 27.07.2020 устранены:

1. Присоединение пожарного рукава к полугайке выполнено в соответствии с требованиями.
2. Обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания дверей.
3. Ширина эвакуационных выходов из групповых помещений соответствует СНиП II-A.5-70 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», действовавшими на момент постройки здания МБДОУ (1981 год).
4. План эвакуации утвержден руководителем МБДОУ.
5. Сертификат соответствия полового покрытия в музыкальном зале предоставлен (приложение).

Заведующий

Н.Г.Разгон